

ZESTAWIENIE NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	TYP	JM	ILOŚĆ	Wymagania minimalne
1	Zewnętrzna kamera 2Mp z podczerwienią	szt.	2	25 kl/s, rozdzielczość: 2Mp, Kompresja obrazu: H.264, Mechaniczny filtr podczerwieni, Obudowa: Metalowa IP66, Czułość: min 0.1 lux, AGC, BLC
2	Wewnętrzna kamera 2Mp z podczerwienią	szt.	2	25 kl/s, rozdzielczość: 2Mp, Kompresja obrazu: H.264, Mechaniczny filtr podczerwieni, Obudowa: wandaloodporna Czułość: min 0.1 lux, AGC, BLC
3	Rejestrator 4-kanalowy	szt.	1	RJ-45, HDMI, HDD 2TB, Rozdzielczość nagrywania: min.2Mp, obsługa kamer IP
4	Dysk twardy	szt.	1	Pojemność: 2TB, zastosowanie do pracy ciągłej, SATA 3, Wielkość: 3.5"
5	Zasilacz do kamer	szt.	4	standard IEEE 802.3af
6	Szafa RACK	szt.	1	Typ szafy: Wisząca, Materiał: Stal, Obciążenie statyczne: 60 kg, Wysokość: min: 6U
7	Listwa zasilająca do szafy RACK	szt.	1	Montaż na szafie RACK, Włącznik,
8	Półka do szafy RACK	szt.	1	Montaż na szafie RACK

9	Centrala alarmowa	szt.	1	Ilość wejść:8, Ilość wyjść: 4, Certyfikat EN50131: Grade 2, Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
10	Manipulator	szt.	1	LCD
11	Czujnik ruchu	szt.	6	Mikroprocesorowa czujka ruchu PIR, strefa podejścia, funkcję kompensacji temperatury, regulacja czułości, styk sabotażowy
12	Obudowa	szt.	1	Styk sabotażowy, miejsce na akumulator, miejsce na transformator
13	Zasilacz do centrali alarmowej	szt.	1	Moc: 40 VA, Wbudowany bezpiecznik, napięcie sieciowe (230V AC)
14	Sygnalizator	szt.	1	wewnętrzny, optyczno-akustyczny, Natężenie dźwięku: 120 dB
15	Sygnalizator	szt.	1	zewewnętrzny, optyczno-akustyczny, Natężenie dźwięku: 120 dB, akumulator 12V
16	Przewód	m	200	YTDY 6x0.5
17	Przewód	m	200	FTP cat 6
18	Akumulator	szt.	1	12V, do centrali alarmowej
19	Moduł powiadamiania	szt.	1	Podłączenie do stacji monitorowania, GSM

.....
 (data, pieczętka i podpis kierownika
 Zamawiającego lub osoby upoważnionej)