



Jastrzębie-Zdrój



Ośrodek Pomocy Społecznej
AG 2111.1.2021
44-333 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43 49 600, fax: 32 47 40 146

Jastrzębie-Zdrój 06.10.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 9 udziela odpowiedzi na pytania zawarte w e-mailu z dnia 04.10.2021, związanie z „Montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku OPS przy ul. Opolskiej9 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne bez certyfikatu IEC 62804? Producent aktualnie jest w trakcie certyfikacji przez niezależną jednostkę akredytującą.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falownika bez systemu monitorowania przebiecia prądu ?
3. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej czy zapis dot. ochrony odgromowej określa jedynie wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej?
4. Czy badanie kamerą termowizyjną oraz pomiar krzywych prądowo-napięciowych łańcuchów modułów są obligatoryjne? Zgodnie z normą PN-HD 60364-6, która określa wymagania dot. sprawdzania odbiorczego i sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej, nie są to badania konieczne.

Odpowiedzi:

1. Nie dopuszcza. To jest bardzo ważne i panele muszą to spełniać.
2. Nie dopuszcza – w STWiOR jest to opisane.
3. Zapis określa wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.
4. Czynności są obligatoryjne.

Jednocześnie informujemy, że nie ma podstaw do zmiany terminu (wydłużania terminu) składania ofert, a oferty wysłane drogą e-mailową zgodnie z pkt.6 ppkt b) Zapytania Ofertowego z dnia 01.10.2021r. nie będą brane pod uwagę.

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

mgr Anna Kupis

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny